

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO

NORME DI SICUREZZA

A NORME DI SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA

- 1- Il NUMERO DI EMERGENZA INTERNO è **347 80 85 747** . Il presente numero di telefono è da utilizzare unicamente in caso di emergenza.
- 2- Il "Presidio fisso" (PUNTO DI GESTIONE EMERGENZE) è coincidente con la RECEPTION.
- 3- In caso di incendio generato in prossimità o all'interno di una unità abitativa (tenda, roulotte, camper, caravan, casa mobile, ecc), ogni singolo ospite dovrà procedere come specificato:
 - a. Avvisare immediatamente gli addetti del Campeggio chiamando il numero di telefono di emergenza;
 - b. In caso non sia possibile utilizzare il numero di emergenza è possibile utilizzare i punti di segnalazione emergenze (PULSANTI DI ALLARME), presenti in vari punti del Campeggio e riportati nelle planimetrie esposte;
 - c. Allontanarsi immediatamente dalla sorgente di incendio e posizionarsi a distanza di sicurezza dall'unità abitativa, in attesa dei soccorritori;
 - d. Se possibile allertare i vicini al fine di consentirne la messa in sicurezza.
- 4- In caso di emergenza (incendio, terremoto, altri eventi eccezionali) il Personale Preposto della Struttura provvederà ad informare tempestivamente gli ospiti per mezzo dell'impianto di diffusione sonora presente in tutte le aree del Campeggio.
- 5- Tutti gli ospiti dovranno raggiungere la più vicina "ZONA DI SICUREZZA RELATIVA" (Punto di raccolta temporaneo), indicati nelle planimetrie esposte in vari punti del campeggio e riportate nella piantina allegata al presente regolamento.
- 6- Tutti gli ospiti dovranno conformarsi alle indicazioni impartite dagli Addetti all'Esodo del Campeggio.

B NORME DI COMPORTAMENTO

- 1- All'interno e all'esterno delle unità abitative (tenda, roulotte, camper, caravan, casa mobile, ecc) è consentito l'utilizzo esclusivamente di apparecchi di cottura quali barbecue e griglie conformi alle Norme Comunitarie, in possesso di Marcatura CE e provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza forniti dal produttore.
- 2- E' posto il divieto di accendere fuochi liberi sia all'interno sia all'esterno delle unità abitative. E' consentito esclusivamente l'utilizzo degli apparecchi di cui al punto D.1.
- 3- Tutti i dispositivi di cottura/riscaldamento dovranno garantire una distanza minima di sicurezza da teli, tende e altri elementi combustibili, pari almeno a 1,5 m.
- 4- Tutti i dispositivi di cottura, durante il loro utilizzo, dovranno essere costantemente sorvegliati.
- 5- Eventuali braci residue, provenienti dagli apparecchi di cui al punto D.1, dovranno essere raccolte e depositate, a cura di ogni ospite, negli appositi bidoni metallici dislocati in vari punti del Campeggio (vedi planimetrie).
- 6- Ogni ospite del Campeggio dovrà provvedere a mantenere pulite e in ordine le aree comprese tra le unità abitative, evitando tassativamente il deposito di materiali combustibili e/o infiammabili.

C PARCHEGGIO DI AUTOVEICOLI

- 1- Nelle piazzole è posto il divieto di parcheggiare autoveicoli ad una distanza inferiore a 1,50 m dalle unità abitative.
- 2- All'esterno delle piazzole il parcheggio è consentito esclusivamente nelle apposite aree segnalate.

D GESTIONE DEI RIFIUTI

All'interno del Campeggio sono allestite tre distinte aree per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i rifiuti non pericolosi dovranno essere raccolti e conferiti esclusivamente presso le suddette aree. Per eventuali rifiuti pericolosi rivolgersi direttamente alla Reception al fine di verificare le modalità di smaltimento.

E PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL

- 1- All'interno del campeggio è consentito l'utilizzo di bombole portatili di GPL con capacità massima non superiore a 15 kg.
- 2- Le bombole non devono essere conservate all'interno delle unità abitative (con esclusione di camper e roulotte).
- 3- Prestare attenzione al fatto che il GPL è un gas infiammabile estremamente pericoloso, più pesante dell'aria: in caso di fuoriuscita tende a raccogliersi verso il basso.
- 4- Tutte le bombole di GPL dovranno essere installate e/o conservati in posizione verticale, fuori terra, con valvola rivolta verso l'alto, protetti da eventuali urti accidentali e dai raggi del sole, con valvola di intercettazione facilmente accessibile.
- 5- Il collegamento tra le bombole di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente tubazioni flessibili, di lunghezza non superiore a 1,50 m, adatte per GPL e conformi alla UNI 7140 (con marcatura) e non deve presentare strozzature o stiramenti.
- 6- Chiudere sempre i rubinetti di intercettazione delle bombole dopo ogni utilizzo.
- 7- La sostituzione di una bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione. Prima di procedere alla sostituzione assicurarsi che i rubinetti di intercettazione della bombola piena e della bombola vuota siano ben chiusi.
- 8- La guarnizione fra rubinetto e regolatore deve essere cambiata in concomitanza ad ogni sostituzione di bombola.
- 9- Raccomandiamo di eseguire la verifica di tenuta della guarnizione dopo ogni sostituzione di una bombola: la verifica non deve mai essere fatta con fiamme libere ma esclusivamente con utilizzo di acqua saponata o spray appositi.
- 10- IN CASO DI PERDITA DI GAS:
 - a. Se si individua una perdita di gas dalla bombola, e non si è in grado di bloccarla con i propri mezzi, si deve trasportare la bombola, con tutte le precauzioni del caso, all'aperto, in luogo distanziato da fonti di calore, edifici, unità mobili, autoveicoli, ecc.;
 - b. Se possibile, aprire completamente porte e finestre dell'ambiente prima di uscire;
 - c. Portarsi a distanza di sicurezza;
 - d. Allertare immediatamente tutti gli eventuali presenti e contattare direttamente, o se possibile tramite altre persone presenti, il NUMERO DI EMERGENZA INTERNO oppure segnalando l'allarme con gli appositi punti di segnalazione emergenze.
- 11- IN CASO DI INCENDIO:
 - a. Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccarne la fuga chiudendo il rubinetto o la leva;
 - b. E' bene proteggersi la mano ed il braccio con indumento o un panno, non sintetici, ben bagnati.
 - c. In caso di impossibilità a chiuderne la fuoriuscita, si deve evitare il surriscaldamento della bombola, che potrebbe comportarne lo scoppio, irrorando con acqua la bombola stessa.
 - d. Lanciare immediatamente l'allarme non appena possibile al NUMERO DI EMERGENZA INTERNO o al punto di segnalazione emergenze.

F PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DI GAS METANO

- 1- Tutte le case mobili presenti all'interno del campeggio sono provviste di apparecchio di cottura alimentato a gas metano di rete.
- 2- Al di sotto del piano cottura è posta la valvola di intercettazione del gas.
- 3- IN CASO DI PERDITA DI GAS:
 - a. Se si individua una perdita di gas, e non si è in grado di bloccarla con i propri mezzi, chiudere la valvola di intercettazione, aprire completamente porte e finestre dell'ambiente e abbandonare il locale, avendo cura, per quanto possibile, di disattivare eventuali apparecchi elettrici, fonti di calore o altro presenti nell'ambiente;
 - b. Allertare immediatamente tutti gli eventuali presenti e contattare direttamente, o se possibile tramite altre persone presenti, il NUMERO DI EMERGENZA INTERNO oppure segnalando l'allarme con gli appositi punti di segnalazione emergenze.
- 4- IN CASO DI INCENDIO:
 - a. Se il gas che fuoriesce dalla perdita prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccarne la fuga chiudendo il rubinetto di intercettazione;
 - b. E' bene proteggersi la mano ed il braccio con indumento o un panno, non sintetici, ben bagnati.
 - c. Evacuare il locale e lanciare immediatamente l'allarme non appena possibile al NUMERO DI EMERGENZA INTERNO o al punto di segnalazione emergenze.